

**Prüfprotokoll zur Überwachung des Grenzwerts für den  
Gehalt an Schwefelverbindungen bei einmaliger Prüfung von schwerem Heizöl**

Überprüfte Firma:

Probebehälternummer:

Nr.	Stoffeigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Ablehnungs- grenzwert		Prüf- ergebnis
				min.	max.	
1	Schwefelgehalt <sup>a)</sup>	DIN EN ISO 8754	% (m/m)		1,1 <sup>b)</sup>	
		DIN EN ISO 14596			1,02 <sup>b)</sup>	

Anmerkungen:

- a) Im Streitfall bezüglich des Schwefelgehalts ist DIN EN ISO 14596 in Verbindung mit DIN EN ISO 4259 einzusetzen.
- b) Die Ablehnungsgrenzwerte gelten nicht für schweres Heizöl, das gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 der 10. BImSchV gegenüber dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht wird.