

**Prüfprotokoll zur Überwachung des Grenzwerts für den
Gehalt an Schwefelverbindungen bei einmaliger Prüfung von leichtem Heizöl**

Überprüfte Firma:

Probebehälternummer:

Nr.	Stoffeigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Ablehnungs- grenzwert		Prüf- ergebnis
				min.	max.	
1	Schwefelgehalt	DIN EN ISO 8754	mg/kg		1 183	
		DIN EN ISO 14596	% (m/m)	0,0038	0,11	