

Anhang 2 a

Liste besonderer Instandsetzungsarbeiten, für die vorsorglich unter Abschätzung der zu erwartenden Kollektivdosis des für ihre Durchführung erforderlichen Personals eine Detailplanung durchzuführen ist.

	DWR -	SWR
		+
1. Reaktorregelung -Austausch eines Steuerstabantriebs		
2. Primärsystem + Reaktordruckbehälter		
-Austausch der Druckhalter-Heizstäbe	+	-
-Austausch des Druckhalter-Sicherheitsventils	+	-
-Austausch der Dichtung einer Hauptkühlmittelpumpe (HKP)	+	-
-Austausch der Einlaufdüsen einer HKP -Austausch des Laufzeugs einer HKP -Behebung eines Lagerschadens an einer HKP	++	--
-Ein- und Ausbau der Fernbedienungseinrichtung für das Zuschießen von Dampferzeugerrohren	+	-
Austausch einer HD-Förderpumpe	+	-
-Austausch einer Umwälzpumpe	-	+
- Austausch eines Speisewasserverteilertringes	-	+
3.Hilfskreisläufe und Hilfsanlagen		
-Austausch einer Aktivkohlecharge	+	+