

Prüfprotokoll
zur Überwachung des Grenzwerts für den Gehalt an Schwefelverbindungen
bei einmaliger Prüfung von leichtem Heizöl

Probebehälternummer:

Probenahmedatum:

PLZ:

| Nr. | Stoffeigenschaft | Einheit | Prüfverfahren | Ablehnungs- grenzwert | | Prüfergebnis |
|-----|------------------|---------|-----------------------|--------------------------|------|--------------|
| | | | | min. | max. | |
| 1 | Schwefelgehalt | % (m/m) | DIN EN ISO 8754:2003 | | 0,11 | |
| | | | DIN EN ISO 14596:2007 | | 0,11 | |

Anmerkungen:

Als Referenzverfahren im Streitfall dient das Prüfverfahren nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003.