

Prüfprotokoll
zur Überwachung des Grenzwerts für den Gehalt an Schwefelverbindungen
bei einmaliger Prüfung von leichtem Heizöl schwefel- und stickstoffarm

Probebehälternummer:

Probenahmedatum:

PLZ:

Nr.	Stoffeigenschaft	Einheit	Prüfverfahren	Ablehnungsgrenzwert		Prüfergebnis
				min.	max.	
1	Schwefelgehalt	mg/kg	DIN EN ISO 20846:2012		54	
			DIN EN ISO 20884:2011		55	
2	Stickstoffgehalt	mg/kg	DIN 51444:2003		179	